Überprüfung Elektrogeräte **bei jedem Gebrauch notwendig**

FI-Schutzschalterprüfung **vierteljährlich durchzuführen**

- **defekte Kabel**
- **beschädigte Steckdosen**
- **beschädigte Schalter**
- **fehlende Kindersicherungen**
- **Notschalterbetätigung im Küchenbereich**

- **Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten (Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, Achtung: der komplette Stromkreis wird dabei abgeschaltet, z. B. auf PC achten)**

Datum	Erkannter Mangel:	Behoben am:	Unterschrift